

遴选公告

一、遴选项目概况

- 1、遴选人：高县福溪工业集中区投资开发有限公司
- 2、遴选项目名称：污水处理厂及供水厂项目

二、遴选内容

公开遴选污水处理厂及供水厂药剂供应商，药剂规格型号详见附件高县福溪工业集中区投资开发有限公司供排水药剂清单。

三、参选人资格要求

- 1、具有中华人民共和国独立企业法人资格。
- 2、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术（提供检测设备资料作为依据）。
- 4、参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律法规（提供信用中国查询截图）。
- 5、当投标人为代理（销售）单位时，需提供生产厂家资质授权书并提供由生产厂家出具的承诺函（内容需要明确如代理（销售）单位不履行合同责任和义务时，由厂家承担相应的责任和义务）。
- 6、本项目不接受联合体参与投标。
- 7、供应商应具有危险化学品经营许可证。

8、供应商具备有效期内的《道路运输经营许可证》，或提供受托单位有效期内的《道路运输经营许可证》和双方《委托运输协议书》；《道路运输经营许可证》运输经营范围须含危险货物运输种类。

9、业绩要求：近三年内（2021年1月1日以来）不低于50万元的污水处理药剂供应业绩（提供合同作为依据）。

四、遴选要求

1、遴选方式：公开挂网遴选。

2、遴选公告媒介：E路阳光公共服务平台、高县人民政府网、高县福溪工业集中区投资开发有限公司网站。

3、公告时间：2024年3月29日至2024年4月8日

4、评选办法：经评审合格的最低价中选法

5、遴选控制价：暂定合同金额170万元。以附件高县福溪工业集中区投资开发有限公司供排水药剂清单中所列单价作为控制价（全费用单价，包括但不限于材料、人工、运输、装卸、保险、税金等全部费用）。

6、参选保证金：采用对公账户转账方式，向遴选人转入参选保证金17000元（大写：壹万柒仟元整），转账需备注污水处理厂及供水厂项目。

五、遴选文件获取

1、报名时间：2024年4月1日9:00至2024年4月8日18:00（法定节假日及周末除外），逾期不再接受报名。

2、报名地点：宜宾市高县月江镇福旺路1号（高县福溪工业集中区投资开发有限公司）三楼招投标部。

3、报名所需资料：单位介绍信（或授权书）、营业执照复印件、资质证书复印件、经办人身份证复印件。报名所需资料现场递交审核（以上资料均需盖鲜章；介绍信或授权书须写明项目名称、事由等内容；报名资料无固定格式要求）。

4、联系人：姚工 0831-5860650/18881947374

5、遴选文件获取方式及费用：现场购买，200元/份（一经售出概不退还）。

附件：高县福溪工业集中区投资开发有限公司供排水药剂清单

高县福溪工业集中区投资开发有限公司

2024年3月28日

附件：高县福溪工业集中区投资开发有限公司 供排水药剂清单

序号	名称	规格型号	单位	单价(元/吨)	备注
1	除磷剂(克磷盾)	1、药剂属性：污水处理药剂 2、国家标准：Q/SCSSY 001-2021 3、指标范围： 有效成分(以氢氧化铝 Al(OH) ₃ 计)的质量分数：≥23% 不溶物质量分数：≤1.0 pH 值(10g/L 水溶液)：2.0-5.0 氯化物的质量分数：≤0.0075 铁的质量分数：≤0.6 重金属(以 Pb 计)质量分数：≤0.03	吨	4900	
2	乙酸钠(碳源)	1、药剂属性：碳源补充剂 2、国家标准：GB/T693-1996 3、指标范围： 性状：白色颗粒结晶； 醋酸钠含量/%≥58%； PH(50g/L 25℃)：7.5-9.0； 澄清度试验：合格； 水不溶物/%≤0.02； 氯化物(CL)/%≤0.003； 硫酸盐(SO ₄)/%≤0.005； 磷酸盐(PO ₄)/%≤0.0005； 铁(Fe)/%≤0.0005；	吨	4150	
3	消泡剂(有机硅)	1、药剂属性：水处理辅助剂 2、国家标准：GB/T26527-2011 3、指标范围：外观白色均匀乳状液体、无沉淀、无杂质；无异味； 稳定性 0.10%；消泡性能 10 次 6s； 100 次 10s；抑泡性能气鼓 30min65ml；PH6.4；粘度 1750mpa.s	吨	9000	

4	PAM (聚丙烯酰胺) 阳离子	1、药剂属性：高分子絮凝剂 2、国家标准：GB/T174514-2018 3、指标范围： 外观：白色颗粒货或粉末； 分子量/万 \geq 1600 万； 阳离子度/ $\%$ \geq 50； 固含量（固体）.w% \geq 94.8； 残余丙烯酰胺： \leq 405 PPM； 溶解时间(阳离子) /min: \leq 30； 特性粘度 (dl/g) : \geq 4.61； 水不溶物的质量分数($\%$) \leq 0.05；	吨	24000	
5	PAM (聚丙烯酰胺) 阴离子	1、药剂属性：高分子絮凝剂 2、国家标准：GB/T17514-2017 3、指标范围： 外观：白色颗粒货或粉末； 分子量/万 \geq 1800； 水解度 \leq 28%； 固含量（固体）.w% \geq 88； 丙烯酰胺单体含量（干基）： \leq 0.025； 溶解时间(阳离子)/min: \leq 30-60； 特性粘度 (dl/g) : \geq 12； 水不溶物的质量分数($\%$) \leq 0.2； 筛余物（1.0mm 筛网）.W% \leq 1.8； 有效 PH 范围： 1-8	吨	15000	
6	PAC (聚合氯化铝) 固体	1、药剂属性：絮凝剂 2、国家标准：GB15892-2009 3、指标范围： 氧化铝（AL2O3）的质量分数/ $\%$ \geq 29%； 盐基度/ $\%$: 40-90； 不溶物的质量分数 \leq 0.6； PH 值（10g/L 水溶液）： 3.5-5.0； 砷（As）的质量分数/ $\%$ \leq 0.0002； 铅（pb）的质量分数/ $\%$ \leq 0.001； 镉（Cd）的质量分数/ $\%$ \leq 0.0002； 汞（Hg）的质量分数/ $\%$ \leq 0.00001； 六价铬（Cr+5）的质量分数/ $\%$ \leq 0.0005；	吨	3000	

7	PAC (聚合氯化铝) 液态	<p>1、药剂属性：絮凝剂</p> <p>2、国家标准：GB15892-2020</p> <p>3、指标范围：</p> <p>氧化铝 (AL₂O₃) 的质量分数/% ≥10%；</p> <p>盐基度/%：40-90；</p> <p>密度(20℃/(g/cm³)：≥1.12；</p> <p>不溶物的质量分数%≤0.2；</p> <p>PH值(10g/L水溶液)：3.5-5.0；</p> <p>砷(As)的质量分数/%≤0.0002；</p> <p>铅(pb)的质量分数/%≤0.001；</p> <p>镉(Cd)的质量分数/%≤0.0002；</p> <p>汞(Hg)的质量分数/%≤ 0.00001；</p> <p>六价铬(Cr+5)的质量分数/% ≤0.0005；</p> <p>铁(Fe) 的质量分数/%≤0.02；</p>	吨	1200	
8	活性炭	<p>1、药剂属性：滤池滤料</p> <p>2、国家标准：GB/T7702-2008</p> <p>3、指标范围：</p> <p>粒径：250目99%通过</p> <p>碘吸附值 mg/g：≥1000</p> <p>水分%：≥2.1</p>	吨	15800	
9	葡萄糖 (碳源)	<p>1、药剂属性：碳源补充剂</p> <p>2、国家标准：GB/T20880-2018</p> <p>3、指标范围：</p> <p>状态：结晶性粉末或颗粒无正常视力可见杂物；</p> <p>色泽：白色；</p> <p>气味：具有葡萄糖的特有气味，无异常气味；</p> <p>滋味：柔和甜味，无异常滋味；</p> <p>葡萄糖含量(以干基计，质量分数) /%≥99%；</p> <p>比旋光度/(°)：52.0-53.5；</p> <p>水分/%≤10.0；</p> <p>PH值：4.0-6.5；</p> <p>氯化物/%≤0.01；</p> <p>硫酸灰分/%≤0.25；</p>	吨	4900	

10	次氯酸钠	<p>1、药剂属性：消毒液</p> <p>2、国家标准：GB/T19106-2013</p> <p>3、指标范围：</p> <p>外观：浅黄色液体：</p> <p>有效氯含量(以 Cl 计) /% ≥10%；</p> <p>游离碱(以 NaOH 计) /% 0.1-1.0；</p> <p>铁(以 Fe 计) /% ≤0.005；</p> <p>重金属(以 Pb 计) /% ≤0.001；</p> <p>砷(以 As 计) /% ≤0.0001；</p>	吨	2200	
11	柠檬酸	<p>1、药剂属性：酸度调节剂</p> <p>2、国家标准：GB1886.235-2016</p> <p>3、指标范围：</p> <p>外观：白色粉末状</p> <p>柠檬酸含量/% 99.5-100.5；</p> <p>水分/% ≤7.5-9.0；</p> <p>易炭化物 ≤1.0；</p> <p>硫酸灰分/% ≤0.05；</p> <p>硫酸盐/% ≤0.015；</p> <p>氯化物/% ≤0.005；</p> <p>草酸盐/% ≤0.01；</p> <p>钙盐/% ≤0.02；</p> <p>铅(Pb) / (mg/kg) ≤0.5；</p> <p>总砷(以 As 计) / (mg/kg) ≤1.0；</p>	吨	9800	
12	二氧化氯 A/B 剂	<p>1、药剂属性：消毒剂</p> <p>2、国家标准：GB/T26366-2021</p> <p>3、指标范围：</p> <p>规格：A 剂为 1.5kg 晶体粉剂包装，B 剂为 3kg 液体配套活化剂。A、B 剂为一套。1.5kg+3kg/套)</p> <p>有效成分二氧化氯含量 (mg/L) ≥18000mg/L。</p> <p>砷含量 (mg/L) ≤0.5</p> <p>重金属(以 pb 计) 含量 (mg/L) ≤5。</p> <p>包装规格：A 剂 1.5kg+B 剂 3kg</p>	组	95	

